

SASKAŅOTS

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības  
iestādes "Daugavpils Kultūras pils"  
vadītāja Astrida Leščinska

20 25 gada 25. februārī

**2.pielikums**

**Atklātam konkursam**

*"Gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana*

*Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādei*

*"Daugavpils Kultūras pils"*, identifikācijas numurs DKP/2025/3

## **TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA**

### **ATKLĀTAM KONKURSAM**

# **GAISA KONDICIONIERU PIEGĀDE UN UZSTĀDĪŠANA DAUGAVPILS VALSTSPILSĒTAS PAŠVALDĪBAS IESTĀDEI "DAUGAVPILS KULTŪRAS PILS"**

Identifikācijas numurs DKP/2025/3

Daugavpils, 2025

1. **Iepirkuma priekšmets:** gaisa kondicionieru piegāde un uzstādīšana.
2. Cenā jāiekļauj gaisa kondicionieru izmaksas, piegāde un uzstādīšana.
3. **Obligātās prasības:**
  - 1.1. Gaisa kondicionieri nedrīkst būt lietoti vai atjaunoti;
  - 1.2. Pretendents sedz gaisa kondicionieru izmaksas, piegādi un uzstādīšanu;
  - 1.3. Ne vēlāk kā 10 (desmit) darba dienas pirms gaisa kondicionieru piegādes, Piegādātājam ir pienākums saskaņot ar Pasūtītāja kontaktpersonu gaisa kondicionieru piegādes, tostarp uzstādīšanas laiku un dienu.
4. Piegādātājam ar Pasūtītāja norīkotu kontaktpersonu jāprecizē un jāsaskaņo (norādītajā adresē) gaisa kondicionieru parametri.
5. Pasūtītājs, saņemot gaisa kondicionierus, veic pārbaudi, atbilstību tehniskās specifikācijas prasībām. Ja pārbaudes laikā Pasūtītājs konstatē neatbilstību, tad Piegādātājs minētos gaisa kondicionierus apmaina 10 (desmit) dienu laikā no šī fakta konstatēšanas brīža.
6. Piegādātājs veic gaisa kondicionieru piegādi un uzstādīšanu ar savu darbaspēku un transportu Pasūtītāja norādītā vietā Smilšu ielā 92. Transportēšanas laikā gaisa kondicionieriem jābūt iepakotiem, pasargājot tos no defektu rašanās.
7. Atbildība par gaisa kondicionieru bojājumu vai bojāeju pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad tas ir piegādāts un nodots Pasūtītājam (parakstīts akts par preces nodošanu Pasūtītājam).
8. **Jānodrošina gaisa kondicionieru garantijas laiks vismaz 2 gadi.**
9. Piedāvātajā garantijas laikā Piegādātājam jānovērš gaisa kondicionieru jebkura veida ražošanas defekti par saviem līdzekļiem piecu darba dienu laikā no pretenzijas saņemšanas dienas. Garantijas laikā konstatēto defektu novēršana, gaisa kondicionieru transportēšana no/uz Pasūtītāja telpām Piegādātājam jāveic par saviem līdzekļiem. Ja garantijas laikā gaisa kondicionieris tiek labots vairāk nekā 2 (divas) reizes, pasūtītāja pilnvarotai personai ir tiesības pieprasīt gaisa kondicioniera nomaiņu pret jaunu.
10. Piegādātājs apņemas Pasūtītāja darbiniekiem vai Pasūtītāja noteiktām kontaktpersonām sniegt bezmaksas konsultācijas garantijas laikā par jautājumiem, kas saistīti ar gaisa kondicionieru ekspluatāciju, pa tālruni vai e-pastu.
11. **Divu mēnešu laikā** no līguma spēkā stāšanās dienas jāpiegādā gaisa kondicionieri pēc adreses: Smilšu ielā 92, Daugavpilī.

## 12. Tehniskie kritēriji un apraksts

Nr. p. k.	Preces nosaukums	Preces apraksts	Skaitis
1.	Gaisa kondicionieri	<p><i>1.1. Tehniskie dati gaisa kondicionierim</i>  <b>Gaisa kondicionieris</b>  <i>Jauda nom. (min. – maks.), dzesēšana, kW 7,0</i>  <i>Jauda nom. (min. – maks.), sildīšana, kW 8,0</i>  <i>Ieejas jauda nom. (min. – maks.), dzesēšana, kW 1,9</i>  <i>Ieejas jauda nom. (min. – maks.), sildīšana, kW 2,45</i>  <i>SEER / SCOP, W/W 6,1/4,1</i>  <i>Energoefektivitātes klase (dzesēšana / sildīšana) A++/A+</i>  <i>Skaņas spiediena līmenis (maks./vid./min.), (Iekšt. mod.), dB(A) 44/41/38</i>  <i>Skaņas spiediena līmenis (ārējais modulis), dB(A) 56</i>  <i>Darbības diapazons pie āra gaisa temp. (min./maks.), dzesēš., °C -20~52</i>  <i>Darbības diapazons pie āra gaisa temp. (min./maks.), sildīš., °C -20~24</i>            Attēls (vizuālais piemērs):</p> 	2 gab.

Nr. p. k.	Preces nosaukums	Preces apraksts	Skaitis
		<p><i>1.2. Tehniskie dati gaisa kondicionierim</i>  <b>Gaisa kondicionieris</b>            Apkures jauda: 9500 BTU/h            Apkures efektivitāte: 2610 (940 ~ 3360) W            Dzesēšanas jauda: 9000 BTU/h            Dzesēšanas jauda: 2600 (940 ~ 3300) W            COP: 3.4            EER: 3.15            Dzesēšanas energoefektivitātes klase: A++            Apkures energoefektivitātes klase: A+            Sausināšanas jauda: 1.0 L/h            Kompresors: Invertors            Aukstumaģenta veids: R32            Aukstumaģenta daudzums: 490 g            Gaisa plūsma, recirkulācija (dzesēšana/apkure): 420/420 m<sup>3</sup>/st            SCOP: 4.0            REDZĪTĀJS: 6.1            Attēls (vizuālais piemērs):</p> 	2 gab.

Nr. p. k.	Preces nosaukums	Preces apraksts	Skaitis
		<p><i>1.3. Tehniskie dati gaisa kondicionierim</i></p> <p><b>Gaisa kondicionieris</b></p> <p>Apkures jauda: 12 500 BTU/h  Apkures efektivitāte: 3420 (1000 ~ 3810) W  Dzesēšanas jauda: 12 000 BTU/h  Dzesēšanas jauda: 3400 (1000 ~ 3770) W  COP: 3.71  EER: 3.01  Dzesēšanas energoefektivitātes klase: A++  Apkures energoefektivitātes klase: A+  Sausināšanas jauda: 1.2 L/h  Kompresors: Invertors  Aukstumaģenta veids: R32  Aukstumaģenta daudzums: 570 g  Gaisa plūsma, recirkulācija (dzesēšana/apkure): 550/550 m<sup>3</sup>/st  SCOP: 4.0  REDZĪTĀJS: 6.1  Attēls (vizuālais piemērs):</p> 	2.gab.

Nr. p. k.	Preces nosaukums	Preces apraksts	Skaitis
2.	Gaisa kondicionieru piegāde	Gaisa kondicionieru piegāde uz Daugavpils Kultūras pili pēc adreses: Smilšu ielā 92, Daugavpilī.	1
3.	Gaisa kondicionieru uzstādīšana	Gaisa kondicionieru uzstādīšana Daugavpils Kultūras pils Multimediju zālē un administrācijas telpās.	1

**Piedāvājuma izvēles kritērijs:** piedāvājums ar viszemāko cenu.

**Piedāvājums iesniedzams līdz 2025. gada 4. marta plkst. 17.00:**

- elektroniskā veidā uz [kulturas.pils@daugavpils.lv](mailto:kulturas.pils@daugavpils.lv)
- Piedāvājums jāparaksta pretendenta paraksttiesīgai personai. Ja piedāvājumu cenu aptaujā paraksta pretendenta pilnvarota persona, pretendenta atlases dokumentiem pievieno attiecīgo pilnvaru.

**Informācija par rezultātiem:** Paziņojums par rezultātiem tiks nosūtīts elektroniski uz pretendentu norādītajiem e-pastiem.

**Sastādīja:**

Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes

“Daugavpils Kultūras pils” vadītāja



*A. Leščinska*